

ООО "Сибирская Домовая
Компания"

ООО «СДК»:
660135, г. Красноярск,
ул. Ястынская, 2Ж, пом. 165

тел : +7 963-191-80-76
uk-sdk@mail.ru
uk-sdk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Лабор А.А технический директор
(ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку
многоквартирного дома (многоквартирных домов) к отопительному
периоду)

« ____ » _____ г.

СОГЛАСОВАН

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей организации)

« ____ » _____ г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

Адрес многоквартирного дома (МКД)		1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание
ул. Ястынская, 12		1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано
		1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано
		1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано

Адрес многоквартирного дома (МКД) пр. Металлургов, 49	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребителей установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода Не выявлено	Срок устранения	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г Не запланировано	Срок выполнения	
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность	до 15.08.25	

	автоматических регуляторов температуры воды		
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведении дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
Адрес многоквартирного дома (МКД) пр. Металлургов, 49А	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному	до 15.08.25	

	периоду теплового контура		
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Воронова, 18	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не работает запорная арматура на стояках системы отопления	09.04.25	

Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Воронова, 18В	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не работает запорная арматура на стояках системы отопления	06.03.25	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Воронова, 24	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	

Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Воронова, 39	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведении дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода Не выявлено	Срок устранения	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г Капитальный ремонт крыши	Срок выполнения до 31.08.25	
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг. 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	Примечание не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность	до 15.08.25	

	автоматических регуляторов температуры воды		
	2.5. Акт гидротестирования на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено	26.03.25	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		

Адрес многоквартирного дома (МКД)	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
ул. Терешкова, 14	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротестирования на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному	до 15.08.25	

	периоду теплового контура 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода Не работает запорная арматура на стояках системы отопления 4. Виды капитального ремонта на 2025г Не запланировано	до 15.08.25 до 15.08.25 Срок устранения 09.03.25 Срок выполнения	
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Терешкова, 16	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротестирования на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		

Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Терешкова, 18	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротестирования на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребителей установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведении дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. 8 Марта, 5	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	

Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Красномосковская, 60	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротиспитаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведении дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Элеваторный узел не работал во 2 и 4 подъездах	25.03.25	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность	до 15.08.25	

	автоматических регуляторов температуры воды		
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплоснабжения с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Мечникова, 12	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному	до 15.08.25	

	периоду теплового контура		
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		
	4. Видь капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Железнодорожников,19	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидротиспаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребителей установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Не выявлено		

Адрес многоквартирного дома (МКД) ул. Заводская, 2	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		
	1. Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг.	Примечание	
	1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома	не зафиксировано	
	1.2. Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	не зафиксировано	
	1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя	не зафиксировано	
	2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону	Срок выполнения	
	2.1. Акт промывки системы отопления	до 15.08.25	
	2.2. Акт наладки режима	до 15.08.25	
	2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования	до 15.08.25	
	2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	до 15.08.25	
	2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления	до 15.08.25	
	2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребителей установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 15.08.25	
	2.7. Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 15.08.25	
	2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура	до 15.08.25	
	2.9. Акт о проведении дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой	до 15.08.25	
	2.10. Акт обследования вентиляционных каналов	до 15.08.25	
	3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, вызывающих во время прохождения отопительного периода	Срок устранения	
	Течь на лежаке отопления	26.03.25	
	4. Виды капитального ремонта на 2025г	Срок выполнения	
	Не запланировано		